

*Полтавская*



**УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ  
(УСЗН В КРАСНОАРМЕЙСКОМ  
РАЙОНЕ)**

МДБОУ ДО ДЮСШ

Красная, ул., д. 125,  
ст-ца Полтавская,  
Красноармейский район,  
Краснодарский край,  
353800

Ленина ул., д. 154, станция Полтавская,  
Красноармейский район,  
Краснодарский край, 353800  
Тел./факс: (86165) 3-27-68  
E-mail: uszn\_krasarm@mtsr.krasnodar.ru

*22.09.2020 № 21.6-14-6100/20*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении паспорта  
доступности здания

УСЗН в Красноармейском районе направляет паспорт доступности МДБОУ ДО ДЮСШ для планирования мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к месту предоставления услуг.

В основу сводной оценки доступности объекта положены параметры доступности его основных функциональных зон и элементов в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, в первую очередь, требования, указанные в СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с учетом основных критериев для различных категорий инвалидов: инвалиды – колясочники, инвалиды с поражением опорно – двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слуху).

Результаты мониторинга фиксируются в паспорте доступности объекта с указанием соответствия элементов объекта нормативным требованиям для инвалидов, с формированием рекомендаций по обеспечению доступности объекта (основных мероприятий по адаптации).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель управления

И.С. Каира

Шепель Анна Анатольевна  
8 (86165) 3-42-50

**ПАСПОРТ  
Общественное здание  
1. Информация об объекте**

Наименование МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Полтавской  
 Тип объекта Спортивные комплексы  
 Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н ст-ца. Полтавская Красная, 125

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ  
 ШКОЛА СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2336011473  
 Телефон: +7 86165 3-33-44

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1  
 Комментарий:

Плановая дата обследования: 08.2020  
 Фактическая дата обследования: 26.08.2020  
 Организация: УСЗН в Красноармейском районе  
 Должность лица: специалист 1 разряда  
 ФИО: Шепель А.А.

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Вход</b>				
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

1 Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных , обозначить специальным знаком доступности Установить опорные поручни, штанги

28.08.2020

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель